

## INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

### Nouveau point de contrôle sur les chaudières B2P

Quelle est la date d'application ? 1<sup>er</sup> Janvier 2020

Est-ce un point de contrôle ? Oui

Quels sont les textes de référence ? Arrêté du 23 Février 2018

Quel est le certificat concerné ? CQH installation individuelle (modèle 2)

## À RETENIR

Dans le cas d'un montage de type B2p, **le conduit de raccordement (en général en polypropylène) sans protection avec un conduit rigide devient une anomalie.**

Ce conduit de protection doit cependant permettre de maintenir la prise d'air dans la pièce.