

**RAPPEL :** les contrôles suivants concernent uniquement les constituants visibles, visitables et/ou déclarés de l'installation intérieure gaz présentée.

## PARTIE CONTRÔLE

| N° | Points de contrôle | Neuf |     | Existant |     |
|----|--------------------|------|-----|----------|-----|
|    |                    | OUI  | NON | OUI      | NON |

### Certificat de conformité

|    |                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| 1a | Le certificat <sup>(1)</sup> est correctement rempli, les éléments mentionnés sont exacts.<br>(1) Le certificat doit être avec l'artisan le jour du contrôle.                                                            |  | CNV<br>(Certificat Non Visé) |  |  |
| 1b | Dans le cas d'une première mise en service d'un conduit collectif 3Cep, présence des formulaires dûment remplis de la Phase 1 et de la Phase 2 du protocole de mise en service prévus à l'Annexe 5 du Guide CNPG EVAPDC. |  | CNV<br>(Certificat Non Visé) |  |  |
| 1c | Dans le cas d'une première mise en service d'une installation de VMC GAZ, présence de l'attestation de bon fonctionnement du dispositif de sécurité collective (DSC).                                                    |  | CNV<br>(Certificat Non Visé) |  |  |

### Tuyauterie fixe et apparente

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-----|----------|----------|--------|----------|----------|--|----|--|----|
| 2a1    | Le matériau est en cuivre, en acier, en PE (enterré), en PLT, en plomb (uniquement GN en existant). Les éléments du tableau ci-dessous sont respectés :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
|        | <table><tr><td>Matériaux</td><td>Partie neuve</td><td>Partie existante</td></tr><tr><td>Plomb avec GN</td><td>Interdit</td><td>Autorisé</td></tr><tr><td>Plomb avec GPL</td><td>Interdit</td><td>Interdit</td></tr><tr><td>Cuivre</td><td>Autorisé</td><td>Autorisé</td></tr><tr><td>Acier</td><td>Autorisé</td><td>Autorisé</td></tr><tr><td>Polyéthylène (PE)</td><td>Autorisé si enterré</td><td>Autorisé si enterré</td></tr><tr><td>PLT</td><td>Autorisé</td><td>Autorisé</td></tr><tr><td>Autres</td><td>Interdit</td><td>Interdit</td></tr></table> | Matériaux           | Partie neuve        | Partie existante | Plomb avec GN | Interdit | Autorisé | Plomb avec GPL | Interdit | Interdit | Cuivre | Autorisé | Autorisé | Acier | Autorisé | Autorisé | Polyéthylène (PE) | Autorisé si enterré | Autorisé si enterré | PLT | Autorisé | Autorisé | Autres | Interdit | Interdit |  | A2 |  | A2 |
|        | Matériaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Partie neuve        | Partie existante    |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
|        | Plomb avec GN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interdit            | Autorisé            |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
|        | Plomb avec GPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interdit            | Interdit            |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
|        | Cuivre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autorisé            | Autorisé            |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
|        | Acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autorisé            | Autorisé            |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
|        | Polyéthylène (PE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autorisé si enterré | Autorisé si enterré |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
|        | PLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autorisé            | Autorisé            |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| Autres | Interdit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interdit            |                     |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 2a2    | La tuyauterie PLT est marqué du logo d'une marque reconnue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | A2                  |                  | A2            |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 2a3    | La tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A2                  |                     | A2               |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 2a4    | Au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A2                  |                     | A2               |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 2b     | La tuyauterie en PE pénètre à l'intérieur du bâtiment ou est située sous le bâtiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A2                  |                     | A2               |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 2c     | La tuyauterie en PE est protégée dans la remontée contre les chocs et la lumière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | A2                  |                  | A2            |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 3      | Passage d'une canalisation individuelle en parc de stationnement couvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A2                  |                     | A1               |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 4a     | Assemblages réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A2                  |                     | A1               |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 4b1    | Assemblages sur tubes en cuivre réalisés sur le chantier par piquages directs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A2                  |                     |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 4b2    | Les raccords brasés sur l'installation en cuivre sont des raccords du commerce, les assemblages mâle et femelle sont respectés et ne sont réalisés ni par emboîtures ni par tube dans tube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | A1                  |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 4c     | Les assemblages par raccord à sertir «non sertis» sont réalisés par brasage, collage, ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A2                  |                     | A1               |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 4d     | Les assemblages déclarés en brasure tendre le sont sur une partie de l'installation autorisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | A1                  |                  |               |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |
| 4e     | La tuyauterie en PLT possède un collier de fixation à proximité du compteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | A1                  |                  | A1            |          |          |                |          |          |        |          |          |       |          |          |                   |                     |                     |     |          |          |        |          |          |  |    |  |    |

**RAPPEL :** les contrôles suivants concernent uniquement les constituants visibles, visitables et/ou déclarés de l'installation intérieure gaz présentée.

## PARTIE CONTRÔLE

| N° | Points de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuf |     | Existant |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUI  | NON | OUI      | NON |
| 5  | L'espace annulaire de la canalisation gaz à la pénétration dans le logement est visible.<br>OUI NON<br>Si oui, il est obturé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | A2  |          | A2  |
| 6  | L'installation présente une étanchéité apparente.<br>L'étanchéité apparente se vérifie :<br>- En se servant d'un compteur BP s'il est présent et l'installation en pression ;<br>- En se servant d'un manomètre lorsqu'un compteur est prévu mais absent ;<br>- En utilisant un produit détecteur sur les raccords mécaniques accessibles lorsque l'installation est en pression mais qu'il s'agit d'une installation sans compteur ou que le compteur est bloqué.<br><br><i>Note 1 : en cas d'impossibilité de réaliser un essai, le motif est notifié dans le rapport de contrôle (exemple : compteur en place plombé).</i><br><i>Note 2 : pour les contrôles prévus par l'Arrêté du 23 février 2018 modifié et contrairement à la NF P 45-500, les fuites inférieures à 6 l/h sont des DGI même dans l'existant.</i> |      | DGI |          | DGI |

### Organe de coupure, OCI compris

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |  |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 7a1 | Un organe de coupure supplémentaire est nécessaire.<br>Si oui, il existe, il est accessible et manœuvrable.<br>Dans le cas d'un appareil implanté en SPE, l'OC supplémentaire est signalé et manœuvrable du même endroit par rapport aux autres OC supplémentaires. |  | A1  |  | A1  |
| 7a2 | Tout robinet et accessoire est adapté à la pression de service.                                                                                                                                                                                                     |  | DGI |  | DGI |
| 7a3 | Tout robinet et accessoire est marqué du logo d'une marque reconnue .                                                                                                                                                                                               |  | A2  |  | A1  |

### Cas des installations GPL alimentées par récipient

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |  |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 7b  | Le détendeur est présent (GPL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | DGI |  | DGI |
| 7c1 | Le limiteur de pression en sortie de citerne (ou second détendeur) est présent (GPL).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | A2  |  | A2  |
| 7c2 | Si un raccord isolant est nécessaire sur une citerne enterrée, il est présent et en bon état.<br><i>Note : s'il existe un doute, la question est sans objet, mettre l'observation suivante sur le rapport de contrôle «faire vérifier à l'occasion du prochain remplissage, la conformité du raccord isolant ou le fait que son absence est justifiée par le propanier».</i> |  | A1  |  | A1  |
| 7c3 | La distance la plus courte entre tout point électrique d'une unité extérieure d'un système thermodynamique et les orifices d'évacuation d'un récipient fixe d'hydrocarbures liquéfiés (soupape de sécurité, double clapet d'emplissage) est supérieure ou égale à 3 mètres.                                                                                                  |  | A2  |  | OBS |

### Lyre GPL

|     |                                                                                                        |     |  |     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 7d1 | La lyre n'est pas autorisée d'emploi. La lyre n'est pas marquée du logo d'une marque reconnue.         | A2  |  | A2  |  |
| 7d2 | La lyre est en mauvais état.                                                                           | DGI |  | DGI |  |
| 7d3 | Sa longueur est supérieure à 0,70 m ou plusieurs lyres sont raccordées bout à bout.                    | A1  |  | A1  |  |
| 7d4 | Cas des lyres GPL en caoutchouc armé : sa date limite d'utilisation n'est pas lisible ou est dépassée. | A1  |  | A1  |  |
| 7d5 | La lyre passe dans une zone dangereuse.                                                                | A2  |  | A2  |  |
| 7d6 | La lyre n'est pas visitable.                                                                           | A1  |  | A1  |  |



## PARTIE CONTRÔLE

| N° | Point de contrôle | Neuf |     | Existant |     |
|----|-------------------|------|-----|----------|-----|
|    |                   | OUI  | NON | OUI      | NON |

### Organe de coupure d'appareils OCA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|
| 8a1 | Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure adapté.                                                                                                                                                                                                                                                |     | A2 |     | A1 |
| 8a2 | Accessibilité de chaque organe de coupure si l'appareil est installé.<br><i>Note : Si l'appareil n'est pas installé, la question est SO, mettre l'observation suivante sur le rapport de contrôle « s'assurer de l'accessibilité et de la manoeuvrabilité de l'organe de coupure en cas de pose d'un appareil ».</i> |     | A2 |     | A1 |
| 8a3 | Manoeuvrabilité de chaque organe de coupure si l'appareil est installé.<br><i>Note : Si l'appareil n'est pas installé, la question est sans objet, l'observation prévue en 8a2 gère ce cas.</i>                                                                                                                      |     | A2 |     | A1 |
| 8b  | En l'absence d'appareil, l'OCA (ou la tuyauterie en attente) est obturé par un bouchon vissé.                                                                                                                                                                                                                        |     | A2 |     | A2 |
| 8c  | Au moins un organe de coupure d'appareil est muni d'un about porte caoutchouc non démontable.                                                                                                                                                                                                                        | DGI |    | DGI |    |
| 9a  | Sur les installations GPL en moyenne pression, les OCA sont des détendeursdétendeurs de sécurité.                                                                                                                                                                                                                    |     | A2 |     | A2 |
| 9b  | La pression d'alimentation d'un appareil GPL est supérieure à 50 mbar.                                                                                                                                                                                                                                               | DGI |    | DGI |    |

### Alimentation des appareils

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|
| 10 | Au moins un appareil est manifestement inadapté à la nature du gaz distribué.<br><i>Note : hors cuisson, dans le cas où un appareil neuf doit être réglé par le fabricant, mettre l'observation suivante sur le rapport de contrôle « l'adaptation à la nature du gaz distribué est prévue lors de la mise en service de l'appareil ».</i> | A2 |  | A2 |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|

### Tuyaux d'alimentation en gaz des appareils

|     |                                                                                                                                                                       |     |    |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|
| 11a | Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple.                                                 | DGI |    | DGI |    |
| 11b | Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue et/ou le type de raccordement est admis pour l'appareil.                                             |     | A2 |     | A2 |
| 11c | Matériel interdit pour l'usage gaz domestique (tuyau d'arrosage, flexible industriel...) ou le raccordement en gaz d'un appareil comporte plusieurs tuyaux flexibles. | DGI |    | DGI |    |
| 12a | Tuyau flexible non métallique en mauvais état.                                                                                                                        | DGI |    | DGI |    |
| 12b | Tuyau flexible métallique à embouts mécaniques en mauvais état.                                                                                                       | A2  |    | A2  |    |
| 13  | Longueur supérieure à 2 mètres.                                                                                                                                       | A1  |    | A1  |    |
| 14  | Date d'utilisation dépassée ou illisible.                                                                                                                             | A1  |    | A1  |    |
| 15a | Passage dans une zone dangereuse.                                                                                                                                     | A2  |    | A2  |    |
| 15b | Tuyau flexible visitable.                                                                                                                                             |     | A1 |     | A1 |



## PARTIE CONTRÔLE

| N° | Point de contrôle | Neuf |     | Existant |     |
|----|-------------------|------|-----|----------|-----|
|    |                   | OUI  | NON | OUI      | NON |

### Cas d'une installation individuelle en SPE

|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| 17a | Le site de production d'énergie dans le lequel est installé l'appareil de production individuelle à vérifier est réservé au seul usage de production d'énergie.                                                                                         |    | A2 |     | OBS |
| 17b | Le site de production d'énergie dans lequel est installé l'appareil de production individuelle à vérifier est installé en partie privative ou s'ouvre sur une partie privative.                                                                         | A2 |    | OBS |     |
| 17c | Un appareil ou groupement d'appareils de production individuelle de plus de 70 kW de $P_u$ totale n'est pas installé dans un SPE.                                                                                                                       | A2 |    | OBS |     |
| 17d | Appareil(s) de $P_u$ totale de plus de 70 kW installé(s) sur une Aire de Production d'Énergie (APE) implantée à au moins 10 mètres de toute propriété appartenant à un tiers, de tout bâtiment, de la voie publique (sauf mesure de protection prévue). |    | A2 |     | OBS |
| 17e | Appareil non étanche situé dans un Emplacement de Production d'Énergie (EPE).                                                                                                                                                                           | A2 |    | OBS |     |
| 17f | L'EPE est situé dans un sous-sol du bâtiment.                                                                                                                                                                                                           | A2 |    | OBS |     |

### Installation des appareils en place ou prévus

|     |                                                                                                                                                                                               |     |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| 18a | Local adapté (volume et ouvrant) pour un Chauffe-eau non raccordé (CENR) volume supérieur ou égal à 15 m <sup>3</sup> et présence d'un ouvrant d'au moins 0,4 m <sup>2</sup> sur l'extérieur. |     | A2  |     | A2 |
| 18b | Local adapté (volume et ouvrant) pour un autre appareil.                                                                                                                                      |     | A1  |     | A1 |
| 18c | Appareil non étanche situé dans une salle de bain ou de douche.                                                                                                                               | A2  |     |     |    |
| 18d | Un CENR est installé en remplacement d'un CENR existant.                                                                                                                                      |     | DGI |     |    |
| 18e | Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur.                                                                                                 | DGI |     | DGI |    |

### Ventilation du local (appareils autres que CENR ou étanches)

|      |                                                                                                                         |    |    |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 19.1 | L'amenée d'air n'existe pas.                                                                                            | A2 |    | A2 |    |
| 19.2 | L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section d'orifice ou présence de modules).                      | A2 |    | A2 |    |
| 19.3 | Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant.                                                    | A2 |    | A2 |    |
| 19.4 | Lorsque la sortie d'air est directe, l'amenée d'air directe est située à une hauteur non adaptée.                       | A2 |    | A2 |    |
| 19.5 | L'amenée d'air indirecte transite par WC, ou par un autre logement, ou par une partie commune.                          | A2 |    | A2 |    |
| 19.6 | L'amenée d'air est réalisée par un conduit descendant et le local ne comporte pas de dispositif de sortie d'air adapté. | A2 |    | A2 |    |
| 19.7 | L'amenée d'air est obturée.                                                                                             | A2 |    | A2 |    |
| 19.8 | L'amenée d'air est obturable.                                                                                           | A2 |    | A2 |    |
| 20.1 | La sortie d'air est absente.                                                                                            | A2 |    | A1 |    |
| 20.2 | La sortie d'air est manifestement insuffisante (section d'orifice ou présence de modules).                              | A2 |    | A1 |    |
| 20.3 | La sortie d'air est obturée.                                                                                            | A2 |    | A1 |    |
| 20.4 | La sortie d'air est obturable.                                                                                          | A2 |    | A1 |    |
| 20.5 | La sortie d'air est constituée par un dispositif non adapté.                                                            | A2 |    | A1 |    |
| 21   | Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est directe.                                                             |    | A2 |    | A1 |



## PARTIE CONTRÔLE

| N° | Point de contrôle | Neuf |     | Existant |     |
|----|-------------------|------|-----|----------|-----|
|    |                   | OUI  | NON | OUI      | NON |

### Chauffe-eau non raccordé (CENR)

|     |                                                                                            |     |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 22  | L'appareil est à triple sécurité.                                                          |     | DGI |     | DGI |
| 23  | Il est situé dans un local autorisé.                                                       |     | DGI |     | DGI |
| 24a | Amenée d'air                                                                               |     |     |     |     |
|     | 1. Elle est absente.                                                                       | DGI |     | DGI |     |
|     | 2. Elle est manifestement insuffisante.                                                    | DGI |     | A2  |     |
|     | 3. Le passage de transit sous les portes est insuffisant.                                  | DGI |     | A2  |     |
|     | 4. Elle transite par un WC, ou par un autre logement ou par une partie commune.            | DGI |     | A2  |     |
|     | 5. Elle est obturée.                                                                       | DGI |     | A2  |     |
|     | 6. Elle est obturable.                                                                     | DGI |     | A2  |     |
| 24b | Sortie d'air                                                                               |     |     |     |     |
|     | 1. Elle est absente.                                                                       | DGI |     | DGI |     |
|     | 2. Elle est manifestement insuffisante.                                                    | DGI |     | A2  |     |
|     | 3. Elle est obturée.                                                                       | DGI |     | A2  |     |
|     | 4. Elle est obturable.                                                                     | DGI |     | A2  |     |
|     | 5. Elle est constituée par un dispositif non adapté.                                       | DGI |     | A2  |     |
|     | 6. Elle est constituée uniquement par un dispositif d'extraction mécanique ou par une VMC. | DGI |     | A2  |     |
| 24c | Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est directe.                                |     | DGI |     | A2  |

### Le chauffe-eau non raccordé alimente d'une manière constatée ou déclarée

|     |                                                                                                                                                         |     |  |     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 25a | Un récipient de plus de 50 litres (baignoire, bac à laver,...) ou plus de 3 postes d'utilisation ou 3 postes répartis dans plus de 2 pièces distinctes. | DGI |  | DGI |  |
| 25b | Une douche                                                                                                                                              | DGI |  | DGI |  |
| 26  | Absence d'étiquette « recommandations d'usage ».                                                                                                        | OBS |  | OBS |  |

### Évacuation des produits de combustion

*Note : s'il y a un doute sur la présence et/ou la constitution du dispositif d'évacuation des produits de combustion, dans ce cas, en plus des éventuelles anomalies constatées, mettre l'observation suivante sur le rapport de contrôle «faire vérifier le dispositif d'évacuation des produits de combustion par une entreprise qualifiée».*

### Appareils à circuit étanche

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     |  |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 27a | L'orifice d'évacuation des produits de combustion débouche à l'extérieur ou dans un conduit collecteur spécial.                                                                                                                                                   |  | DGI |  | DGI |
| 27b | L'orifice d'évacuation des produits de combustion respecte les distances aux ouvrants, aux amenées d'air, à la bouche de remplissage et à l'orifice d'évacuation d'un récipient fixe d'hydrocarbures liquéfiés (double clapet d'emplissage, soupape de sécurité). |  | A2  |  | OBS |
| 27c | Le conduit d'évacuation des produits de combustion concentrique de l'appareil à circuit étanche de combustion (type C) est visiblement correctement mis en œuvre.                                                                                                 |  | A2  |  | A1  |

### Appareils à circuit non étanche devant être raccordés à un conduit de fumées

|     |                                                                          |     |  |     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 28a | Absence de conduit de raccordement.                                      | DGI |  | DGI |  |
| 28b | Absence du dispositif d'évacuation des produits de combustion.           | DGI |  | DGI |  |
| 28c | Le dispositif d'évacuation n'est manifestement pas un conduit de fumées. | DGI |  | A2  |  |



## PARTIE CONTRÔLE

| N° | Point de contrôle | Neuf |     | Existant |     |
|----|-------------------|------|-----|----------|-----|
|    |                   | OUI  | NON | OUI      | NON |

### Appareils à circuit non étanche devant être raccordés à un conduit de fumées

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |     |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 29a  | Présence d'un moyen de réglage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DGI |  | A2  |  |
| 29b  | Le conduit de raccordement présente une réduction brusque de section.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A2  |  | A2  |  |
| 29c1 | Le conduit de raccordement présente un problème d'étanchéité (corrosion, détérioration, problème de diamètre...).                                                                                                                                                                                                                                                 | DGI |  | DGI |  |
| 29c2 | Orifice de prélèvement non convenablement obturé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A2  |  | A2  |  |
| 29d  | Mauvais tracé (contre-pente, nombre de coude, longueur...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A2  |  | A2  |  |
| 29e  | Matériau manifestement inadapté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A2  |  | A2  |  |
| 29f  | Le conduit de raccordement de l'appareil dont l'évacuation des produits de combustion est en pression ne possède pas de conduit enveloppe.                                                                                                                                                                                                                        | A2  |  | A2  |  |
| 30   | Hotte motorisée raccordée à l'extérieur ou extracteur mécanique autre que VMC en présence d'un appareil à tirage naturel dans le même local (essai avec les appareils en fonctionnement – voir point de contrôle T).<br><i>Note : il s'agit des appareils B1 et B2 (avec ou sans ventilateur) mais pas des appareils VMC-Gaz ou appareils en pression (B2xp).</i> | A2  |  | A2  |  |

### Volume électrique (contrôle limité aux bâtiments existants)

|    |                                                                            |  |    |  |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--|----|--|----|
| 31 | L'appareil à gaz alimenté en électricité (sauf TBT) est situé hors volume. |  | A2 |  | A2 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--|----|--|----|

### VMC-Gaz

|     |                                                                                                                                          |     |     |                 |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|-----|
| 32a | L'appareil est spécifique VMC-Gaz.                                                                                                       |     | DGI |                 | DGI |
| 32b | Le contrôle a permis de s'assurer que l'appareil en place est spécifique VMC-Gaz.                                                        |     | DGI |                 | A2  |
| 32c | Le relais spécifique au dispositif de sécurité collective (DSC) est absent.                                                              | DGI |     | Voir annexe 32c |     |
| 32d | Si VMC-Gaz équipée d'un DSC raccordé à l'appareil via un relais spécifique, l'appareil est raccordé électriquement à une prise standard. | A2  |     | A2              |     |
| 32e | Absence de bouche d'extraction VMC-Gaz.                                                                                                  | A2  |     | A1              |     |

### Alimentation par tige cuisine

|     |                                                            |     |    |    |    |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 35  | Alimentation d'appareils autres que de cuisson.            | DGI |    | A2 |    |
| 37b | L'organe de coupure d'appareil est un Robinet Déclencheur; |     | A2 |    | A2 |

### Fonctionnement des appareils (sauf type C)

#### Appareils de cuisson (sur feux nus uniquement)

|     |                                                                                  |     |  |     |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| A   | La flamme du brûleur est jaune, charbonne ou décolle partiellement.              | A1  |  | A1  |  |
| B.1 | La flamme décolle avec extinction du brûleur (GPL).                              | DGI |  | DGI |  |
| B.2 | La flamme décolle avec extinction du brûleur (GN).                               | A2  |  | A2  |  |
| C.1 | La flamme du brûleur s'éteint à l'ouverture du four (GPL).                       | DGI |  | DGI |  |
| C.2 | La flamme du brûleur s'éteint à l'ouverture du four (GN).                        | A2  |  | A2  |  |
| D.1 | La flamme du brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini (GPL). | DGI |  | DGI |  |
| D.2 | La flamme du brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini (GN).  | A2  |  | A2  |  |



## PARTIE CONTRÔLE

| N°                                                           | Point de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neuf |     | Existant |     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUI  | NON | OUI      | NON |
| Chauffe-eau non raccordé (CENR)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |          |     |
| E                                                            | Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de 10% à 20%.                                                                                                                                                                                                                                                      | A2   |     | A1       |     |
| F                                                            | Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20%.                                                                                                                                                                                                                                                    | DGI  |     | A2       |     |
| H1                                                           | Le CENR fonctionnant seul, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm.                                                                                                                                                                                                                          | DGI  |     | DGI      |     |
| H2                                                           | Le CENR fonctionnant avec un appareil de cuisson, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm.                                                                                                                                                                                                   | DGI  |     | DGI      |     |
| I                                                            | Débordement de flamme à l'allumage.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DGI  |     | DGI      |     |
| Appareils raccordés (type B)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |          |     |
| J                                                            | Débordement de flamme à l'allumage.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DGI  |     | DGI      |     |
| K                                                            | Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de 10% à 20%.                                                                                                                                                                                                                                                      | A2   |     | A1       |     |
| L                                                            | Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20%.                                                                                                                                                                                                                                                    | DGI  |     | A2       |     |
| Produits de combustion (y compris type C)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |          |     |
| S1                                                           | En partie privative, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm.                                                                                                                                                                                                                                | DGI  |     | DGI      |     |
| S2                                                           | En alvéole technique, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm.                                                                                                                                                                                                                               | A2   |     | A2       |     |
| S3                                                           | En SPE (hors APE), la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère comprise entre 10 et 50 ppm.                                                                                                                                                                                                                          | A2   |     | A2       |     |
| S4                                                           | En SPE (hors APE), la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 50 ppm.                                                                                                                                                                                                                                  | DGI  |     | DGI      |     |
| T                                                            | Hotte raccordée à l'extérieur ou extracteur mécanique autre que VMC et appareil à tirage naturel, simultanément en fonctionnement, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm.                                                                                                                  | DGI  |     | DGI      |     |
| Présence d'une unité extérieure d'un système thermodynamique |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |          |     |
| U1                                                           | La distance la plus courte entre tout point d'une unité extérieure d'un système thermodynamique et/ou ses raccords du circuit frigorifique et le point d'entrée d'air comburant d'un terminal d'appareil de type C est conforme aux préconisations du fabricant sans être inférieure à 60 cm.                               |      | A2  |          | OBS |
| U2                                                           | Dans le cas de fluide frigorigène inflammable ou toxique, la distance la plus courte entre tout point d'une unité extérieure d'un système thermodynamique et/ou ses raccords du circuit frigorifique et un orifice d'entrée d'air de ventilation est conforme aux préconisations du fabricant sans être inférieure à 60 cm. |      | A2  |          | OBS |
| U3                                                           | Dans le cas de fluide frigorigène inflammable ou toxique, la distance la plus courte entre tout point d'une unité extérieure d'un système thermodynamique et/ou ses raccords du circuit frigorifique par rapport aux ouvrants est conforme aux préconisations du fabricant sans être inférieure à 40 cm.                    |      | A2  |          | OBS |
| U4                                                           | Dans le cas de fluide frigorigène inflammable ou toxique, l'unité extérieure d'un système thermodynamique est positionnée en surplomb d'un ouvrant, d'une cour anglaise ou d'un saut de loup.                                                                                                                               | A2   |     | OBS      |     |

### Annexe anomalie 32c

En cas de présence de cette anomalie, l'organisme de contrôleur agréé doit :

- Localiser l'anomalie correspondante et la signaler au donneur d'ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature de l'anomalie relevée et sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation ;
- Informé le distributeur de gaz des coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz, de l'adresse du logement contrôlé, et du numéro de point de livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou à défaut du numéro de compteur. Le distributeur de gaz lui remettra à cette occasion un numéro d'enregistrement d'appel ;
- Adresser le rapport de contrôle signé, ainsi que la Fiche Informatrice Distributeur de gaz correspondante, au donneur d'ordre ou à son représentant ;
- Signaler au donneur d'ordre ou à son représentant que conformément aux dispositions reprises dans la fiche informative l'installation présente une anomalie qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif de sécurité collective, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

NOTE : il est recommandé d'appliquer les dispositions pertinentes de l'Annexe F, article F.2, de la norme NF P 45-500 en ce qui concerne le contenu de la Fiche Informatrice Distributeur de gaz.



Les points de contrôles contenus dans la fiche objectif zéro défaut suivant concernent :

- l'installation, la modification ou le remplacement d'une PAC hybride,
- l'installation, la modification ou le remplacement de la chaudière d'une PAC hybride,
- l'installation, la modification ou le remplacement de la PAC d'une PAC hybride,
- l'installation, la modification ou le remplacement de toute ou d'une partie de l'installation d'une PAC hybride,

## PARTIE CONTRÔLE

| N°                                          | Point de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neuf |     | Existant |     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUI  | NON | OUI      | NON |
| Électricité                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |          |     |
| P1a                                         | Présence d'un dispositif différentiel (interrupteur / disjoncteur) assigné inférieur ou égal à 30 mA protégeant le circuit d'alimentation électrique de la pompe à chaleur et de la chaudière.                                                                                                    |      | A2  |          |     |
| P1b                                         | La pompe à chaleur et la chaudière bénéficient de circuits électriques dédiés.                                                                                                                                                                                                                    |      | A2  |          |     |
| P1c                                         | Les couples [section des câbles / longueur] de la pompe à chaleur et de la chaudière sont conformes aux règles de l'art à la sortie du disjoncteur divisionnaire et au raccordement des appareils.                                                                                                |      | A2  |          |     |
| P1d                                         | Présence d'un disjoncteur divisionnaire dédié et identifié compatible avec la puissance absorbée de la pompe à chaleur et de la chaudière.                                                                                                                                                        |      | A2  |          |     |
| P1e                                         | L'alimentation électrique de l'unité extérieure est réalisée au moyen de câbles électriques gainés (type R2V).                                                                                                                                                                                    |      | A2  |          |     |
| P1f                                         | L'installation électrique de l'habitation possède un conducteur de protection principal « normalement » relié à la terre.                                                                                                                                                                         |      | A2  |          |     |
| P1g                                         | L'unité thermodynamique et la chaudière sont raccordées à la terre de l'installation électrique de l'habitation.                                                                                                                                                                                  |      | A2  |          |     |
| P1h                                         | En installation individuelle, un moyen de coupure est prévu pour empêcher la remise en marche intempestive de la pompe à chaleur pendant l'entretien.                                                                                                                                             |      | OBS |          |     |
| Positionnement de l'unité extérieure au sol |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |          |     |
| P2a                                         | En l'absence de support(s) de pose anti-vibrations (de type « big-foot »), l'unité extérieure est positionnée sur un support d'allure horizontale d'une hauteur de 10 cm minimum par rapport au sol (socle béton, plots béton, longrine, etc.).                                                   |      | OBS |          |     |
| P2b                                         | L'unité extérieure possède des plots anti-vibratiles adaptés à chaque pied, situés entre l'unité extérieure et le support.<br>En présence de supports de pose anti-vibrations (« big foot »), ceux-ci doivent dépasser des faces verticales de l'unité extérieure afin d'éviter tout basculement. |      | OBS |          |     |
| P2c                                         | En l'absence de supports de pose anti-vibrations (« big foot »), l'unité extérieure est fixée au support (socle béton, plots béton, longrine, etc.).                                                                                                                                              |      | OBS |          |     |
| Positionnement de l'unité extérieure au mur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |          |     |
| P3a                                         | L'unité extérieure est positionnée sur un châssis support d'allure horizontale et correctement fixée à ce support.                                                                                                                                                                                |      | A2  |          |     |
| P3b                                         | L'unité extérieure possède des plots anti-vibratiles adaptés à chaque pied. Ils sont situés entre l'unité extérieure et le support.                                                                                                                                                               |      | OBS |          |     |